

СОГЛАСОВАНО: по телефону
Заместитель главного инженера по эксплуатации
сетей тепловодоснабжения и канализации

Е.М. Фурман

Внеланово

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника ЦЭРНС ТВСиК

Н.В.Моисеев

« » 2024 г.

« 25 » 03 2024 г.

При Тн.в. не ниже -20 град.

ЗАЯВКА № 88

Дата отключения: 25.03.2024г.

Время отключения: с 15-00 до 18-00

Отключаемый трубопровод: Вводной трубопровод В1
МКД по ул.Югославская, д.44

По ул. Югославская
для выполнения работ по: устранению свища на участке трубопровода В1
силами ЦЭРНС ТВСиК

ХВС зданий: Югославская, д.44

будет полностью прекращено

Потребителям на время отключения принять меры: Закрыть з/а в ИТП, отключить холодильные
установки, насосы и другое оборудование
работающее на холодной воде

Обратить внимание: Обеспечить сохранность внутренних систем и вводных трубопроводов,
ООО "УК"Жилкомсервис-Норильск"
предупредить потребителей запитанных с вводных и внутридомовых сетей

ПРЕДУПРЕДИТЬ: ООО "УК"Жилкомсервис-Норильск"
УГХ
ПЧ-35 - о проведении огневых работ

Ответственный исполнитель: 42-88-87 Мастер ЦЭРНС ТВСиК Бондарь О.С.
(телефон) (должность) (Ф.И.О.)

Ответственный руководитель: 42-48-65 Зам.начальника ЦЭРНС ТВСиК Моисеев Н.В.
(телефон) (должность) (Ф.И.О.)

Сменный мастер АДС: 42-45-45 42-43-43
(телефон) (телефон)